

Załącznik nr 4

Zapytania ofertowego

ZLECENIE nr /projekt/

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. ul. Młyńska 4 w Polkowicach na podstawie postępowania prowadzonego z uwzględnieniem zapisów art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jt. Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) **ZLECA przeprowadzenie**

„kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej, piorunochronnej, oświetlenia awaryjnego i natężenia oświetlenia” w obiekcie Aquapark Polkowice

1. Przedmiot Zlecenia obejmuje:

Przeprowadzenie okresowej, [wykonywanej co najmniej raz na 5 lat] kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej polegającej na badaniu w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo Budowlane i zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych uwzględniając poniższe działania:

- 1) Wykonanie kompleksowych pomiarów zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych obiektu oraz
- 2) Pomiary rezystancji uziomów i badanie instalacji piorunochronnych;
- 3) Przeprowadzenie kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, instalacji i aparatów, w tym badanie prawidłowości doboru i montażu instalacji i wyposażenia technicznego w poszczególnych strefach ochronnych;
- 4) Badanie i pomiary oświetlenia awaryjnego;
- 5) Pomiary natężenia oświetlenia;
- 6) Sporządzenie protokołów z pomiarów jak wyżej wraz z oceną stanu technicznego i wnioskami;
- 7) Oznaczenie badanych instalacji na obiekcie (druk termiczny) np. rozdzielnice, urządzenia, gniazda 400V, 230V, łączników oświetleniowych - w sposób umożliwiających jednoznaczną identyfikację rozdzielnic i obwodu zasilającego. Oznaczenia powinny być spójne z protokołami z pomiarów;
- 8) Sporządzenie szkicu rozmieszczenia urządzeń, gniazd, łączników itp. w pomieszczeniach wraz z ich oznaczeniami na otrzymanych rzutach z naniesieniem stref ochronnych na zasadach j.w., a w przypadku braku rzutów na opracowanych przez Wykonawcę schematach;
- 9) Na podstawie powyższych dokonać oceny prawidłowości doboru i montażu (usytuowania) instalacji i wyposażenia elektrycznego w poszczególnych strefach ochronnych basenów, zjeżdżalni, brodzików, fontann itp.
- 10) Sporządzenie lub aktualizacja schematów rozdzielnic elektrycznych;

2. Miejsce wykonania usługi: obiekt Aquapark Polkowice przy ul. Młyńskiej 4.

3. Termin wykonania usługi : Przeprowadzenie czynności objętych przedmiotem zamówienia zakończyć przekazaniem dokumentacji do dnia 16/05/2016 roku. Przekazaniu podlega

opracowanie zawierające Protokoły pomiarów z oceną stanu technicznego i wnioskami (pkt. 1.6), szkic rozmieszczenia urządzeń (pkt. 1.8) – w formie papierowej oraz elektronicznej, w formacie *.pdf i w wersji edytowalnej.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5 za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania usługi określonym w pkt 3.
5. Należność ostateczna za wykonanie zlecenia ustalono na kwotę ryczałtową **brutto**zł (słownie złotych: i 00/100), w tym podatek VAT.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru opracowania.
7. **Wykonawca** oświadczył, że jest płatnikiem VAT oraz posiada NIP:
8. Należne **Wykonawcy** wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto **Wykonawcy** wskazane na fakturze, w 14 dniu od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. Za spełnienie obowiązku zapłaty w terminie przyjmuje dzień przekazania dyspozycji przez **Zamawiającego** do banku o przekazanie środków finansowych dla **Wykonawcy**.
9. Przedstawicielem **Zamawiającego** będzie Inspektor ds. Inwestycji i Remontów Adam Mielniczuk
- tel. 608300586 oraz Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Pani Katarzyna Malinowska-Krzęcko
- tel. 76/746-27-21, 60180128.
10. Przedstawicielem **Wykonawcy** będzie Pan
11. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem usługi (pkt 3) nie mniej jednak niż o 7 dni.
12. Inne ustalenia niezbędne dla prawidłowej realizacji zlecenia:
 - 1) **Wykonawca** zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bhp i sanitarnymi dotyczącymi warunków lokalnych.
 - 2) **Wykonawca** zobowiązany jest realizować swoje czynności bez zbędnej uciążliwości dla klientów obiektu – preferowane są godziny działania 21.30 – 5.30.
 - 3) **Wykonawca** oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu zlecenia posiada polisę potwierdzającą ubezpieczenie OC w ramach działalności gospodarczej i zawodowej

Zamawiający

Wykonawca

I N S P E K T O R
ds. inwestycji i remontów
mgr inż. Adam Mielniczuk
uprawn. bud. nr 92/UW
DOSZ 500 7/01