

L.dz. _____/2018

Polkowice, 21.02.2018 r.

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym pn. „, Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.” na zapytanie uczestnika postępowania:

1. „Proszę o szczegóły do następujących pozycji:
 - a) 5 – czy dopuszcza się barwę 835
 - b) 17 – KAEL46001- brak informacji n/t producenta
 - c) 24-więcej szczegółów
 - d) 32- więcej szczegółów – wat
 - e) 44 i 45 -typ gniazd: nadtynkowe czy podtynkowe
 - f) 51-zasilacz pod jakie napięcie?
 - g) 52-jaki wat?
 - h) 46 i 81 proszę o więcej informacji
 - i) Poz. 26-28 wg Państwa odpowiedzi -usunięte – zamiast tego realizacja led 10-12w –jaki gwint?
Poz. 29-31 wg Państwa odpowiedzi -usunięte – zamiast tego realizacja led 5-7w –jaki gwint?”.

Zamawiający informuje:

Ad. a) Nie

Ad. b) Nie określamy producenta

Ad. c) Konkretny opis produktu

Ad. d) Usunąć pozycję

Ad. e) Podtynkowe

Ad. f) usunąć pozycję

Ad g) 54 W

Ad. h) poz. 46 – zmiana na żarówka, poz. 81 konkretny opis produktu

Ad. i) E 27.

2. „W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie dotyczącym zapytania ofertowego na „Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Aquapark Polkowice”, chciałbym prosić o doprecyzowanie w poszczególnych pozycjach:
 - a) Poz.1 – czy określenie G2 jest prawidłowe i czy odnosi się do trzonka 2G11
 - b) Poz. 9 – do jakiego typu źródła ma być ta oprawka.
 - c) Poz. 23 – czy zapis „Żarówka 25W E24V” jest prawidłowy? Czy nie powinno być „Żarówka 25W E27 24V”?
 - d) Poz. 25 – czy jeżeli pozycje 26, 27, 28 zostały w ramach wyjaśnienia udzielonego przez Państwa zamienione, to pozycja 25 również nie powinna być zmieniona?
 - e) Poz. 34 – czy w tej pozycji chodzi o AZ-112?

- f) Poz. 39, 40, 41 – czy w wymienionych pozycjach mieli Państwo na myśli przewody YDYżo? W jakich jednostkach chcą Państwo nabyć wyszczególnione przewody ponieważ na rynku sprzedaje się je w następujących jednostkach: 1 km, 1 m, 1 op. (krążek) = 100 m, 1 op. (krążek) = 50 m. Bardzo proszę o wskazanie właściwej jednostki.
- g) Poz. 42 – pokrywki uniwersalne sprzedawana są w opakowaniach lub na sztuki, jaką jednostkę przyjmujecie Państwo w ramach tej pozycji?
- h) Poz. 43 – puszki elektroinstalacyjne sprzedawane są w opakowaniach lub na sztuki, jaką jednostkę przyjmujecie Państwo w ramach tej pozycji?
- i) Poz. 44, 45 – zważywszy na charakter obiektu, jakie IP mają posiadać wymienione w tych pozycjach gniazda? Czy są to gniazda natynkowe, czy też podtynkowe?
- j) Poz. 48 – czy w tej pozycji oznaczenie trzonka G,3 jest poprawne?
- k) Poz. 50 – czy pozycje 4 i 50 są tożsame?
- l) Poz. 51 – proszę doprecyzowanie napięcia wejścia i wyjścia tego zasilacza.
- m) Poz. 58 – czy długość bezpiecznika opisana w tej pozycji (200mm) jest poprawna?
- n) Poz. 20, 46 – czy obie pozycje są tożsame?''.

Zamawiający informuje:

Ad. a) Tak

Ad. b) Halogen 12W rozstaw standardowy

Ad. c) Usunąć pozycję

Ad. d) Odpowiedź zamieszczona w dniu 15.02.2018 r. strona BIP

Ad. e) AZ – 112

Ad. f) 1 m

Ad. g) Sztuki

Ad. h) Sztuki

Ad. i) Podtynkowe, IP 55

Ad. j) G 5,3

Ad. k) Usunąć pozycję. 50 – tożsame

Ad. l) Wejście 230V AC, wyjście 24 DC

Ad. m) Tak

Ad. n) Usunąć pozycję. 46 – tożsame

PREZES ZARZĄDU
Beata Betka