

L.dz...../2016

Polkowice, 08.03.2016. r.

Zamawiający tj. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice zawiadamia, iż na realizację zadania pn.: „OŚWIETLENIE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE Aquaparku Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.” przedłożono odpowiedzi na zapytania.

1. Na przedmiotowe zapytanie:

Jaki jest termin realizacji zamówienia częściowego? Jest jakiś wzór umowy? Proszę o podanie terminu realizacji zamówienia częściowego. W 3 dni nie jesteśmy w stanie zrealizować dostawy, w 7 dni tak.

Udzielono odpowiedź: Termin realizacji zgodnie z zapytaniem ofertowym: Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy - to nie jest przetarg, umowa zostanie podpisana w momencie wyboru oferty. Termin realizacji zamówienia częściowego zostanie ustalony, nie jesteśmy w stanie dać konkretnej odpowiedzi na dzień dzisiejszy, czy byliby Państwo w stanie dostarczyć wyposażenie w krótszym terminie np. 3 dniowym od zamówienia e-mail.

2. Na przedmiotowe zapytanie:

Proszę o informację, czy możemy zaproponować Państwu zamienniki? Oczywiście są to odpowiedniki 1:1. Produkty z punktów 34,35,36. Zamiennik to wyłącznik nadprądowy o identycznej charakterystyce produkcji Schneider Electric. W pkt. 33 zamiennik to przekaźnik bistabilny firmy F&F.

Żarówka 60 W J-1 ( spot R 80) białe – proszę określić jaki gwint

SPOT 80- ma różne kolory oraz różną moc 40W lub 60W - proszę określić jaki typ.

Pkt 29 Żarówka E27 energooszczędna 20W - Jaki rodzaj Spiralna czy 3U ?

Pkt. 30,31,32 - proszę o wyjaśnienie pojęcia "średnie"

Pkt 51,52,52a,52b - Proszę o podanie pełniejszych parametrów poszukiwanych styczników (moc, napięcie cewki)

Udzielono odpowiedź: Zamiennik może być - ETI ETIMAT 2P B16A.

W pkt. 33 zamiennik to przekaźnik bistabilny firmy F&F - proszę pozostawić bez zmian.

Żarówka 60 W J-1 ( spot R 80) białe – proszę określić jaki gwint - E27

SPOT 80- ma różne kolory oraz różną moc 40W lub 60W - proszę określić jaki typ - E27-60W czerwony, zielony, żółty, niebieski

Pkt 29 Żarówka E27 energooszczędna 20W - Jaki rodzaj Spiralna czy 3U ? - spiralna

Pkt. 30,31,32 - proszę o wyjaśnienie pojęcia "średnie" - tzn. standard

Pkt 51,52,52a,52b - Proszę o podanie pełniejszych parametrów poszukiwanych styczników (moc, napięcie cewki) - Lovato BF2600A (400V) cewka 230VAC

3. Na przedmiotowe zapytanie:

1) Proszę o podanie modelu:

Poz. 44 Automat zmierzchowy Producent F&F 2 szt.

2) Proszę podać ilu polowe mają być zabezpieczenia:

Poz. 45 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe B10 10 szt.

Poz. 46 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe B16 10 szt.

Poz. 47 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe B 20 4 szt.

3) Podano grupy styczników a nie konkretne produkty, proszę o sprecyzowanie:

Stycznik Lovato 400V BG09 10 szt.

Stycznik BF 10 10 szt.

Stycznik BF16 10 szt.

Stycznik BF 25 10 szt.

Udzielono odpowiedź:

1) Proszę o podanie modelu:

Poz. 44 Automat zmierzchowy Producent F&F 2 szt.- AZ-B

2) Proszę podać ilu polowe maja być zabezpieczenia: - 2P

Poz. 45 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe B10 10 szt. - 1-fazowe

Poz. 46 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe B16 10 szt. - 1-fazowe

Poz. 47 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe B 20 4 szt. - 1-fazowe

3) Podano grupy styczników a nie konkretne produkty, proszę o sprecyzowanie:

Stycznik Lovato 400V BG09 10 szt. - firma Lovato 400V cewka AC 230V

Stycznik BF 10 10 szt.- firma Lovato 400V cewka AC 230V

Stycznik BF16 10 szt.- firma Lovato 400V cewka AC 230V

Stycznik BF 25 10 szt.- firma Lovato 400V cewka AC 230V

PREZES ZARZĄDU



Marcin Drumnyk