

L.dz. _____/2019

Polkowice, 26.03.2019 r.

**Dotyczy: Pytania zadanego przez uczestnika postępowania do zapytania ofertowego
pn.: „Oświetlenie i wyposażenie elektryczne dla Aquapark Polkowice – Regionalne
Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A”.**

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. informuje, iż związku z zapytaniem ofertowym pn. „Oświetlenie i wyposażenie elektryczne dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.” na zapytanie uczestnika postępowania:

„Poz. 61 - Proszę o podanie parametrów lub nr karty katalogowej.

Poz. 12 – Wkładka ma być 00 czy 1”.

Zamawiający precyzuje:

Poz. 61 - Stycznik 3NO, AC3=9a, stycznik posiada styk 1xNC, napięcie cewki 230V 50/Hz.

Poz. 12 - Wkładka WT-1


PREZES ZARZĄDU

Sebastian Sypko